ŚWIT
DOM · KULTURA · KINO

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Wytyczne Zamawiającego

Typ urządzenia:

- Dźwig osobowy/platforma w szybie (dostosowany do osób z niepełnosprawnościami).

Parametry techniczne:

- Udźwig: min. 400 kg
- Kabina/platforma nie przelotowa z jednym wejściem
- Wymiary kabiny/platformy (szer. x gł. x wys.): 1100 x 1400 x 2020 mm
- Rodzaj szybu: stalowy, wewnętrzny
- Obudowa szybu: 3 ściany przeszklone (szkło bezpieczne z oznaczeniem pasami kontrastowymi – wyjaśnienie w uwagach poniżej)
- Szyb montowany bez konieczności spawania na miejscu

Wymiary zewnętrzne szybu:

- Maksymalnie: 1,75 m x 2,07 m

Drzwi:

- Teleskopowe, przystankowe i kabinowe
- Wymiary drzwi: szerokość w świetle min. 0,9 m, wysokość 2,0 m

Wyposażenie kabiny/platformy:

- Lustro zamontowane na ścianie naprzeciwko drzwi na wysokości poziomu ok. 40 cm do wysokości ok. 2,00 m
- Energooszczędne oświetlenie
- Wykładzina antypoślizgowa lub podłoga ryflowana
- Poręcz na wysokości 0,9 m
- Wentylacja
- Wejście bezprogowe

Sterowanie i dostępność:

- Kaseta wezwań: 0,9–1,1 m od poziomu posadzki
- Przyciski w kasecie sterowania wypukłe, w przypadku oznaczeń numerycznych - konieczny numer również w alfabecie Braille'a, w przypadku strzałek - strzałki wypukłe, obok nich opis kierunków „w górę" w dół" lub analogiczny w alfabecie Braille'a.
- Przycisków nie wymagające ciągłego naciskania podczas jazdy
- Wysokość wszystkich przycisków: w przedziale wysokości 0,9- 1,1 m
- System informacji dźwiękowej

Dodatkowe funkcje:

- Napęd z systemem łagodnego startu i zatrzymania
- System zjazdu awaryjnego (na wypadek zaniku napięcia, sygnału z systemu p.poż.

- wyraźny kontrast między podłogą a listwą progową oraz elementami kabiny/platformy, kontrastowe oznaczenie drzwi windy
- Czas otwarcia drzwi min. 6 sekund, z możliwością przedłużenia przez użytkownika.
- Fotokomórka na całej wysokości wejścia.
- Rozkładane siedzisko.

Wymagania dotyczące platformy:

- Platforma powinna mieć wymiary i funkcjonalności dostosowane do osób poruszających się na wózkach

DYREKTOR
DOMU KULTURY „ŚWIT"
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Lidia Krawczyk

Specjalista
ds. administracyjno-gospodarczych
Domu Kultury „Świt"
Renata Kopczyńska